



Hvordan sparer jeg på varmen?

Nedenstående spareråd er i ren tekst. Som vi tidligere har skrevet, skal hjemmesiden for Egtved Varmeværk AmbA have en modernisering i teksten. Budskabet om hvordan jeg sparer på varmen, vil så blive krydret med billeder og/eller film/links.



Hvis du følger anvisningerne her på siden, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet. Temperaturen på det varme brugsvand bør ligge imellem 52 og 58 grader C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af vandvarmeren. Ved lavere er der risiko af produktion af legionella bakterier. Vask ikke op under rindende vand og husk, at brusebad er billigere end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk 125 liter vand. Et 5 minutter langt brusebad bruger ca. 45 liter vand. Der findes en god tommelfingerregel, der er værd at følge: Hvis du sænker temperaturen i huset/lejlighedens rum med 1°C, sparer du 5-6% på varmeforbruget. Det modsatte gør sig naturligvis gældende, når du skruer op for varmen. Undgå for høje temperaturer. 21°C i opholdsrum er tilstrækkeligt for de fleste. Det er en god ide jævnlige at kontrollere temperaturen i de enkelte rum.

Der må godt være forskel på temperaturen i forskellige rum i huset/lejligheden, men ikke for meget. Fx er det måske nok med 16-18°C i soveværelset. Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør døren være lukket. Kommer temperaturen ned under 14°C i et rum, som måske slet ikke bliver brugt, kan det skade bygningen. Det kan også trække varme fra andre rum og give fugtproblemer.

For hver grad temperaturen forøges, stiger varmeforbruget 5 - 6%. Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største varmekomfort og besparelse på varmeudgiften. Den enkelte radiator skal helst være kold forneden. Radiatoren bør ikke tildækkes eller afskærmes. Gardiner eller større møbler bør således ikke skærme for en radiator. Termostaten sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum. Hvis du derimod ikke kan opnå 21°C ved at stå på trin 3, er der noget galt. Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må ikke tildækkes.

Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales. Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 5-7 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler afkøles. Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under udluftningen. Du kan undgå fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under ca. 14°C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummet - og stil aldrig møbler m.v. helt op ad kolde ydervægge. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er der for fugtigt i rummet. Det er også godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse. Desuden giver det et bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

Gør det til en god vane at holde øje med måleren. For varmforsyningens samlede økonomi, og dermed for forsyningens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling hos forbrugerne. Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, det forlader anlægget med (retur). I varmeperioden oktober til april skal det være muligt at afkøle mellem 30 og 40 grader. Aflæs måleren for en sikkerheds skyld. Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svinge, eller en utæthed kan opstå. Så selv om det er sjældent, der opstår problemer med et varmeanlæg, som kan berøre det økonomiske mellemværende mellem varmforsyningen og forbrugeren, er det absolut anbefalelsesværdigt, at forbruget kontrolleres regelmæssigt. Mindst én gang om ugen bør måleren aflæses. Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort, der kan dokumentere uregelmæssigheden.