



3.1.5 Blødgøring- og nitrogenanlæg



Nitrogenanlæg Søndergade –nedenfor tilsvarende anlæg på Lergården.

Vand er ikke bare vand. Vi kan ikke bruge det vand som Egtved Vandværk leverer. Det har ikke den rigtige surhedsgrad, så det er vi nødt til at regulere. Det er for hårdt, så det blødgører vi ved hjælp af salt. Vi tilsætter sæbe for at nedsætte gnidningsmod-standen. Vi ”trækker” også den frie ilt ud af vandet. Når vi skal opbevare vand i akkumuleringstankene, kan vi ikke fylde dem helt, og må gøre dette med Nitrogen for at tankene ikke skal ruste. Så fjernvarmevand kan **ikke** drikkes.

